

Besluit Vaststelling hogere grenswaarde voor geluidbelasting van het wegverkeerslawaaï.

Burgemeester en wethouders van Bergen (NH);

gelezen het bestemmingsplan Voorstraat 54 in Egmond aan Zee waarin de bouwmogelijkheid is opgenomen voor het realiseren van een nieuwe woning tussen de bestaande woningen met de huisnummers 52 en 54. De bedrijfsbestemming wordt vervangen door een woonbestemming. De bedrijfsbebouwing op dit perceel wordt gesloopt en daarvoor in de plaats wordt een nieuwe woning gebouwd. De planologische mogelijkheid tot de bouw van een recreatiewoning op het perceel behorende bij Voorstraat 54 wordt verschoven naar het naastgelegen bouwperceel behorende bij de nieuw te bouwen woning. De mogelijkheid om op de huidige plek nog een recreatiewoning op te richten vervalt hiermee.

De nieuwe woning is gelegen aan een weg waar een geluidsbelasting ontstaat als gevolg van wegverkeerslawaaï die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde zoals vastgelegd in de Wet Geluidhinder van 48 dB(A);

overwegende, dat maatregelen aan de bron (aanpassen van het wegdek) niet mogelijk zijn, omdat dit nog steeds tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal leiden. Het aanpassen van de snelheid naar een 30 km zone is tevens vanuit verkeerskundig oogpunt onwenselijk. Het toepassen van afschermende maatregelen is vanuit verkeerskundig en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. Gelet op de beperkte omvang van het plan en de benodigde omvang van een scherm of wal, is het ook kostentechnisch niet doelmatig;

overwegende dat bij het ontwerp van de nieuwe woning aan de Voorstraat tussen de huisnummers 54 en 52 rekening gehouden moet worden met de gevelbelasting als gevolg van de Voorstraat. Tijdens de ontwerpfase en voor de bouwaanvraag dient een bouwakoestisch onderzoek aan te tonen hoe aan de grenswaarde voor het binnenniveau voldaan gaat worden. De woning moet voldoen aan het in het Bouwbesluit 2012 vastgestelde binnenniveau van 33 dB;

overwegende dat bij een gecumuleerde gevelbelasting van 68 dB een maximale gevelwering nodig is van 35 dB. De minimumeis uit het Bouwbesluit is 20 dB. Dit betekent dat een aanvullende gevelwering van nog eens 15 dB benodigd is om aan de grenswaarde voor het binnenniveau te kunnen voldoen;

gelet op artikel 85, eerste lid van de Wet geluidhinder, waarin is bepaald dat voor een woning in binnenstedelijk gebied een hogere waarde mag worden vastgesteld dan de geluidbelasting genoemd krachtens artikel 83 lid 3a Wet geluidhinder tot een waarde van ten hoogste 63 dB;

in acht nemende dat het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden voor geluidbelasting van het wegverkeer vanaf 21 december 2020 tot en met 31 januari 2021 voor een periode van zes weken ter visie heeft gelegen en dat er in deze periode geen zienswijzen zijn binnengekomen;

besluiten:

gelet op voorgaande overwegingen:

vast te stellen een geluidsbelasting op de voorgevel van de nieuw te bouwen woning aan de Voorstraat 54 in Egmond aan Zee, kadastraal bekend gemeente Egmond aan Zee, sectie A nummer 5738, van ten hoogste 63 dB;

vast te stellen een geluidsbelasting op de westgevel van de nieuw te bouwen woning aan de Voorstraat 54 in Egmond aan Zee, kadastraal bekend gemeente Egmond aan Zee, sectie A nummer 5738, van ten hoogste 57 dB;

de bovengenoemde ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarde:

er dienen aan de gevels van de nieuwe woning aan de Voorstraat 54 zodanige maatregelen te worden genomen dat het geluidsniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de woning voldoet aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen ten aanzien van het binnen niveau.

Burgemeester en wethouders van Bergen (NH)

mr. M.N. (Martijn) Schroor
Secretaris

drs. J.P. (Peter) Rehwinkel
Burgemeester